



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Иркутской области

(наименование территориального органа МЧС России)

664003, г. Иркутск, ул. Красноармейская, 15

Тел.25-79-48, 26-52-46, 25-79-49

E-mail: mailbox@emercom.intel.ru

http://emercom.intel.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа

МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Братску и Братскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

665717, г. Братск, ул. Янгеля, 10, тел. 41-55-79, тел. доверия 8(3952) 40-99-99

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора,

номер телефона, электронный адрес)

г. Братск, ул. Вокзальная, 2 «Б»

(место составления акта)

« 23 » апреля 20 21 г.

(дата составления акта)

10 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 79

По адресу: РФ, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Гидростроитель, ул. Енисейская, 66/7, (учебный корпус); РФ, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Гидростроитель, ул. Енисейская, 66/7, К.1, (здание общежития)

(место проведения проверки)

на основании: распоряжения № 79 от 29.03.2021г., выданного главным государственным инспектором г. Братска и Братского района по пожарному надзору Мироновым В.А.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), Ф.И.О., должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена **плановая, выездная** проверка в отношении: Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Братский торгово-технологический техникум» (сокращенное наименование: ГБПОУ ИО БТТТ), (КНМ: 382104959916; КНМ: 382104959917)

(полное и сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, Ф.И.О. ИП)

Дата и время проведения проверки:

«07» апреля 2021 года с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, продолжительность 3 часа;

«16» апреля 2021 года с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, продолжительность 3 часа;

«23» апреля 2021 года с 09 часов 00 минут до 10 часов 00 минут, продолжительность 1 час.

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/ 7 часов

(дни/часы)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Братску и Братскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по Иркутской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:** *(заполняется при проведении выездной проверки)* Староверова Марина Николаевна – директор ГБПОУ ИО БТТТ 29.03.2021г. 16 часов 15 минут (выход на объект защиты осуществлен 07.04.2021г. 13 часов 00 минут)

(фамилия, имя, отчество, должность (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о проведении проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а), проводившее (ие) проверку: государственный инспектор г. Братска и Братского района по пожарному надзору Самойленко Денис Александрович

(Ф.И.О., должность лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается Ф.И.О., должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Староверова Марина Николаевна – директор ГБПОУ ИО БТТТ, Кузнецова Ирина Михайловна – заместитель директора по АХД ГБПОУ ИО БТТТ

(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица (должн. лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки)

Общая характеристика пожарной опасности объекта:

Учебный корпус ГБПОУ ИО БТТТ, представляет собой комплекс зданий, состоящий из двух корпусов, сообщающихся между собой теплым переходом с внутренним замкнутым двором. К четырехэтажному зданию учебного корпуса теплым переходом примыкает, одноэтажное здание административно-бытового корпуса. Общая площадь учебного корпуса составляет 5149,5 кв.м. В переходе имеется 2 эвакуационных выхода, ведущие непосредственно наружу. В месте сообщения перехода и учебного корпуса установлена сертифицированная противопожарная дверь 2-го типа.

Здание учебного корпуса II степени огнестойкости (подземных этажей - 1) технический этаж. По функциональной пожарной опасности относится к классу Ф4.1. Кровля шиферная по деревянным несущим конструкциям. Деревянные конструкции кровли обработаны огнезащитным составом. Отопление центральное водяное, освещение совмещенное. Вентиляция приточно-вытяжная с механическим побуждением. Электрооборудование смонтировано и эксплуатируется в соответствии с правилами, техническими условиями и нормами. Здание оборудовано установкой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, имеется вывод сигнала на пульт пожарной охраны. Из здания имеется 2 эвакуационных выхода, ведущие через лестничную клетку непосредственно наружу. Пути эвакуации исправны, эвакуационные выходы свободны. Двери эвакуационных выходов открываются по направлению выхода из здания. Здание оборудовано внутренним противопожарным водопроводом. На каждом этаже имеется по 2 крана. Пожарные краны укомплектованы согласно норм. Имеются огнетушители. Количество и техническое состояние – в норме. Огнетушители в помещениях расположены рассредоточено, вблизи от эвакуационных выходов. На каждом этаже имеется по 2 электрофонаря на случай отключения электроэнергии.

В здании административно-бытового корпуса расположены административные кабинеты, спортзал, пищеблок с обеденным залом, библиотека с читальным залом, медицинские кабинеты, актовый зал, раздевалка. Здание II степени огнестойкости (подземных этажей - 1) технический этаж. Кровля плоская, мягкая. Отопление центральное водяное, освещение совмещенное. Электрооборудование смонтировано и эксплуатируется в соответствии с правилами, техническими условиями и нормами. Здание оборудовано внутренним противопожарным водопроводом. Имеется 9 пожарных кранов. Пожарные краны укомплектованы согласно норм. Имеются огнетушители, количество и техническое состояние – в норме. Огнетушители в помещениях расположены рассредоточено, вблизи от эвакуационных выходов. Из помещений административного корпуса имеется 7 эвакуационных выходов. Пути эвакуации исправны, эвакуационные выходы свободны. Помещения здания административно-бытового корпуса оборудованы установкой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, имеется вывод сигнала на пульт пожарной охраны. Актовый зал рассчитан на 120 посадочных мест. В актовом зале смонтированы деревянная сценическая коробка, деревянные трибуны для зрителей, деревянная перегородка, разделяющая зрительный зал от сцены и кулис. Огнезащитным составом обработаны деревянные конструкции сценической коробки, трибун, перегородки в актовом зале, в отдел надзорной деятельности представлены акты проверки качества выполненных работ по огнезащите.


Также к зданию учебного корпуса пристроен гараж. Помещение гаража II степени огнестойкости. Подвал отсутствует. Кровля шиферная по деревянным несущим конструкциям. Деревянные конструкции кровли обработаны огнезащитным составом. Отопление в помещениях центральное водяное. Электрооборудование смонтировано и эксплуатируется в соответствии с правилами, техническими условиями и нормами. Помещение гаража оборудовано автоматической


пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Первичные средства пожаротушения имеются. В учреждении имеется 37 огнетушителей. Поэтажные планы эвакуации, инструкции о мерах пожарной безопасности имеются.

Здание общежития пятиэтажное, II степени огнестойкости (подземных этажей - 1) технический этаж, общей площадью 5486,1 кв.м. Здание электрифицировано, отопление в помещениях центральное водяное. Кровля металлическая по деревянным несущим конструкциям. Из помещений 2-5 этажей имеется по 3 эвакуационных выхода, из помещений 1 этажа - 4 эвакуационных выхода. Пути эвакуации исправны, эвакуационные выходы свободны. Двери эвакуационных выходов закрыты на легко открывающиеся запоры. Здание оборудовано внутренним противопожарным водопроводом на каждом этаже имеется по 2 крана. Пожарные краны укомплектованы согласно норм. Имеются огнетушители в количестве 17 штук. Имеется 2 электрофонаря у дежурного администратора. Имеется 2 комплекта спасательных устройств из помещений 5-го этажа. Обслуживающий персонал обеспечен газодымозащитными комплектами типа СИЗОД в количестве 2 штук. Электрооборудование в помещениях смонтировано и эксплуатируется в соответствии с правилами, техническими условиями и нормами. Стены поэтажных коридоров, лестничных клеток окрашены водно-дисперсионными акриловыми красками. Здание общежития оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, имеется вывод сигнала на пульт пожарной охраны. Лестничные клетки общежития оборудованы противоподымными дверями. На 2-3 этажах общежития проживает 45 человек (семьи), 82 человек студентов.

В ходе проведения проверки нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами в области пожарной безопасности не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: распоряжение органа государственного контроля (надзора) №79 от 29.03.2021 г.; инструктаж-подписка; копия акта №56/2021 комплексного апробирования систем автоматической установки пожарной сигнализации и СОУЭ людей при пожаре от 17.02.2021г.; копия акта №55/2021 комплексного апробирования систем автоматической установки пожарной сигнализации и СОУЭ людей при пожаре от 17.02.2021г.; копия акта №54/2021 комплексного апробирования систем автоматической установки пожарной сигнализации и СОУЭ людей при пожаре от 17.02.2021г.; копия акта на выполнение огнезащитных работ №13; копия приказа №184/о от 28.12.2020г. «О назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, помещений общежития и прочих помещений в 2020-2021 учебном году»; копия договора №16 ТО 21 от 01.01.2021г. оказания услуг по техническому обслуживанию объектового базового прибора с выводом сигнала АСПС о срабатывании на пульт пожарной охраны; копия договора №03-21/ТО ПС на оказание услуг по ТО, мониторингу средств тревожной, охранно-пожарной, пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения и охране объектов с помощью технических средств охраны от 01.01.2021г.; копия договора №05-21 на оказание услуг по ТО, мониторингу средств тревожной, охранно-пожарной, пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения и охране объектов с помощью технических средств охраны от 01.01.2021г.; копия актов проверки внутренних пожарных кранов, размещенных в помещениях общежития от 12.08.2020г.; копия актов проверки внутренних пожарных кранов размещенных в помещениях учебного и административного корпусов ГБПОУ ЮО БТТТ от 11.08.2020г.; график проверки работоспособности сетей внутреннего противопожарного водоснабжения; график испытания ограждений на кровле и наружной пожарной лестницы; копия удостоверений ПТМ; график проведения огнезащитной обработки строительных конструкций; копия актов проверки работоспособности АПС и СОУЭ от 07.04.2021г.

Подписи лиц, проводивших проверку: Государственный инспектор г. Братска и Братского района по пожарному надзору Самойленко Д.А.

Место личной печати (М.Л.П.)



[Handwritten signature]

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

директор ГБПОУ ИО БТТТ
Староверова Марина Николаевна

« 23 » апреля 20 21 г.

[Handwritten signature]
(подпись)

фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

« ____ » _____ 20__ г.